

О потерях электроэнергии в абсолютном и относительном выражении по
уровням напряжения
МУП « Горэлектросети »,г. Нововоронеж
на 2017 год

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План 2017 года
1	2	3	4
1.	Потери электрической энергии в абсолютном выражении	т.кВтч	10805,17
	в том числе по напряжениям:		
	ВН		1469,76
	СН1		1169,21
	СН2	«	3855,81
	НН	«	4310,39
2.	Потери электрической энергии в относительном выражении	%	11,42
	в том числе по напряжениям:		
	ВН		1,98
	СН1		1,67
	СН2	«	6,12
	НН	«	12,18