

*Сводные данные об аварийных отключениях за 2023 г.  
по МУП «Горэлектросети», г. Нововоронеж*

№№ п/п	Наименование п/ст,ТП,КТП	Дата аварийного (внепланового) отключения	Дата (ликвидации), включения	Причина, характер аварии	Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварии
1	2	3	4	5	6
1.	ВЛ 10 кВ яч.№3 КРУН-10 ПС 35 кВ Профилакторий	12.02.2023г. 18 ч. 57 мин.	12.02.2023г. 20 ч. 00 мин.	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Отремонтирован РНЛД-10 кВ ВЛ-10 кВ восстановлена
2.	ВЛ-6 кВ Л-1 «Водозабор Верхний» ЦРП-3 РУ-6 кВ яч.№ 9	12.03.2023г. 13 ч. 05 мин.	12.03.2023г. 18 ч. 30 мин.	Ветровые нагрузки, падение деревьев	Вырубка и обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ восстановлена
3.	КЛ-6 кВ ЦРП-1 РУ-6 кВ яч.№ 5 до ТП-64 яч.№ 6	23.03.2023г. 10 ч. 32 мин.	23.03.2023г. 11 ч. 30 мин.	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Установлена соединительная муфта на КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ восстановлена
4.	КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до МКД	27.09.2023г. 11 ч. 40 мин.	27.09.2023г. 16 ч. 35 мин.	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Установлена соединительная муфта на КЛ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ восстановлена
5.	КЛ-0,4 кВ от ТП-11 РУ-0,4 кВ Ф.№ 18 до МКЖД	26.10.2023г. 11 ч. 50 мин.	26.10.2023г. 16 ч. 05 мин.	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Установлена соединительная муфта на КЛ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ восстановлена