

Отчёт о недоотпуске электрической энергии в результате аварийных отключений в сетях МУП "Горэлектросеть" г. Нововоронеж за 2020г.

Месяц года	Организационная причина аварии	Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт*ч)
Январь	-	0
Февраль	-	0
Март	Ветровые нагрузки	0,68
Итого за I-й квартал		0,68
Апрель	-	0
Май	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1,1
Июнь	Ветровые нагрузки	0,98
Итого за II-й квартал		2,08
Июль	-	0
Август	Ветровые нагрузки	1,28
Сентябрь	-	0
Итого за III-й квартал		1,28