

Отчёт о недоотпуске электрической энергии в результате аварийных отключений в сетях МУП "Горэлектросеть" г. Нововоронеж за 2021г.

Месяц года	Организационная причина аварии	Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт*ч)
Январь	-	0
Февраль	-	0
Март	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	0,61
Итого за I-й квартал		0,61
Апрель	-	0
Май	-	0
Июнь	-	0
Итого за II-й квартал	-	0
Июль	-	0
Август	Ветровые нагрузки; воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	0,13
Сентябрь	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,01
Итого за III-й квартал	-	0,14