

**Отчёт о недоотпуске электрической энергии в результате аварийных отключений в сетях МУП "Горэлектросеть" г. Нововоронеж за 2022г.**

<b>Месяц года</b>	<b>Организационная причина аварии</b>	<b>Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт*ч)</b>
<b>Январь</b>	-	<b>0</b>
<b>Февраль</b>	-	<b>0</b>
<b>Март</b>	<b>Ветровые нагрузки</b>	<b>0,22</b>
<b>Итого за I-й квартал</b>		<b>0,22</b>
<b>Апрель</b>	-	<b>0</b>
<b>Май</b>	<b>Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети</b>	<b>0,09</b>
<b>Июнь</b>	<b>Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства</b>	<b>0,03</b>
<b>Итого за II-й квартал</b>	-	<b>0,12</b>
<b>Июль</b>	<b>Прочие воздействия</b>	<b>0,25</b>
	<b>Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе</b>	<b>0,07</b>
<b>Август</b>	-	-
<b>Сентябрь</b>	-	-
<b>Итого за III-й квартал</b>		<b>0,32</b>
<b>Октябрь</b>	-	<b>0</b>
<b>Ноябрь</b>	-	-
<b>Декабрь</b>	-	-
<b>Итого за IV-й квартал</b>	-	-