

Отчёт о недоотпуске электрической энергии в результате аварийных отключений в сетях МУП "Горэлектросеть" г. Нововоронеж за 2022г.

| Месяц года | Организационная причина аварии | Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт*ч) |
|-------------------------------|---|---|
| Январь | - | 0 |
| Февраль | - | 0 |
| Март | Ветровые нагрузки | 0,22 |
| Итого за I-й квартал | | 0,22 |
| Апрель | - | 0 |
| Май | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | 0,09 |
| Июнь | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 0,03 |
| Итого за II-й квартал | - | 0,12 |
| Июль | Прочие воздействия | 0,25 |
| | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 0,07 |
| Август | - | - |
| Сентябрь | - | - |
| Итого за III-й квартал | | 0,32 |
| Октябрь | - | 0 |
| Ноябрь | Ветровые нагрузки | 0,509 |
| Декабрь | - | - |
| Итого за IV-й квартал | - | 0,509 |