

**Отчёт о недоотпуске электрической энергии в результате аварийных отключений в сетях МУП "Горэлектросеть" г. Нововоронеж за 2022г.**

<b>Месяц года</b>	<b>Организационная причина аварии</b>	<b>Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт*ч)</b>
<b>Январь</b>	-	0
<b>Февраль</b>	-	0
<b>Март</b>	Ветровые нагрузки	0,22
<b>Итого за I-й квартал</b>		0,22
<b>Апрель</b>	-	0
<b>Май</b>	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,09
<b>Июнь</b>	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,03
<b>Итого за II-й квартал</b>	-	0,12