

Отчёт о недоотпуске электрической энергии в результате аварийных отключений в сетях МУП "Горэлектросеть" г. Нововоронеж за 2023г.

Месяц года	Организационная причина аварии	Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт*ч)
Январь	-	0
Февраль	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,55
Март	Ветровые нагрузки	1,07
	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,22
Итого за I-й квартал	-	1,84