

Отчёт о недоотпуске электрической энергии в результате аварийных отключений в сетях МУП "Горэлектросеть" г. Нововоронеж за 2024г.

Месяц года	Организационная причина аварии	Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВт*ч)
Январь	Дефекты монтажа	0,097
Февраль	-	0,00
Март	-	0,00
Итого за I-й квартал	-	0,097
Апрель	-	0,00
Май	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; ветровые нагрузки	0,25
Июнь	-	0,00
Итого за II-й квартал	-	0,25
Июль	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1,29
Август		0,00
Сентябрь	-	0,00
Итого за III-й квартал	-	1,29