

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа город  
Нововоронеж  
МУП "Горэлектросети"**

(наименование организации)

**Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9**

(адрес организации)

**Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24**

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	<a href="https://nv-ges.narod.ru">https://nv-ges.narod.ru</a>
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Апрель 2024 года

**Регулируемая деятельность: передача электрической энергии**

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС 110 кВ «Строительная НВ-АЭС2» КРУН 6кВ яч. № 9	01.04.24 г. 8:30	03.04.24 г. 15:00	Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
2.	ПС 110 кВ «Строительная НВ-АЭС2» КРУН 6кВ яч. № 10.	09.04.24 г. 8:30	11.04.24 г. 15:00	Профилактический контроль устройств РЗА, ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
3.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 10.	12.04.24 г. 8:30	12.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6кВ.	Согласно графику ППР.
4.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 19.	15.04.24 г. 8:30	15.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6кВ.	Согласно графику ППР.
5.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 2.	16.04.24 г. 8:30	16.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6кВ.	Согласно графику ППР.
6.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 3.	17.04.24 г. 8:30	17.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6кВ.	Согласно графику ППР.

7.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 23.	19.04.24 г. 8:30	19.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6кВ.	Согласно графику ППР.
8.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 22.	23.04.24 г. 8:30	23.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6кВ.	Согласно графику ППР.
9.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 20.	24.04.24 г. 8:30	24.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
10.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 8.	25.04.24 г. 8:30	25.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
11.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 12, № 13.	26.04.24 г. 8:30	26.04.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА, ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.  
Статус информации: «фактическая»  
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)