

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Нововоронеж

МУП "Горэлектросети"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	https://nv-ges.narod.ru
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		Май 2024 года

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 10. ТН-6-1.	02.05.24 г. 8:30	02.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Испытание трансформатора напряжения.	Согласно графику ППР.
2.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 17. ТН-6-2.	06.05.24 г. 8:30	06.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Испытание трансформатора напряжения.	Согласно графику ППР.
3.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 4.	07.05.24 г. 8:30	07.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6 кВ.	Согласно графику ППР.
4.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 21.	13.05.24 г. 8:30	13.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6 кВ.	Согласно графику ППР.
5.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 5.	14.05.24 г. 8:30	14.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6 кВ.	Согласно графику ППР.
6.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» КРУН 6 кВ яч. № 16.	15.05.24 г. 8:30	15.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.

7.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ТН-35-1.	16.05.24 г. 8:30	16.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Испытание трансформатора напряжения.	Согласно графику ППР.
8.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ ТН-35-2.	17.05.24 г. 8:30	17.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Испытание трансформатора напряжения.	Согласно графику ППР.
9.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-Т1 Т1, ТСН-1 КРУН 6 кВ кВ яч. № 7	20.05.24 г. 8:30	24.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Испытание силовых трансформаторов. Ремонт выключателей и приводов.	Согласно графику ППР.
10.	ПС 110 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 1.	28.05.24 г. 8:30	28.05.24 г. 16:00	Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
11.	ПС 110 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 1А.	29.05.24 г. 8:30	29.05.24 г. 16:00	Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
12.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-43.	31.05.24 г. 8:30	31.05.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
Статус информации: «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)