

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город  
Нововоронеж

МУП "Горэлектросети"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

**Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24**

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	<a href="https://nv-ges.narod.ru">https://nv-ges.narod.ru</a>
Дата опубликования (размещения)		
Отчетный период		ИЮНЬ 2024 года

**Регулируемая деятельность: передача электрической энергии**  
**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время вывода из ремонта	Виды работ (категория заявки)	Примечание
1.	ПС 110 кВ № 2 «Жилзона» ОРУ 35 кВ яч. № 7.	05.06.24 г. 8:30	05.06.24 г. 16:00	Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
2.	ПС 110 кВ № 2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 2.	06.06.24 г. 8:30	06.06.24 г. 16:00	Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6 кВ.	Согласно графику ППР.
3.	ПС 110 кВ № 2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 28.	07.06.24 г. 8:30	07.06.24 г. 16:00	Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
4.	ПС 35 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 18.	10.06.24 г. 8:30	10.06.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
5.	ПС 110 кВ № 2 «Жилзона» КРУН 6 кВ яч. № 51.	11.06.24 г. 8:30	11.06.24 г. 16:00	Профилактический контроль устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода. Испытание повышенным напряжением изоляции кабеля 6 кВ.	Согласно графику ППР.
6.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ В-35-44.	13.06.24 г. 8:30	14.06.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Ремонт выключателя и привода.	Согласно графику ППР.
7.	ПС 35 кВ № 3 «Очистные сооружения» ОРУ 35 кВ Т2, ТСН2.	17.06.24 г. 8:30	21.06.24 г. 16:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА. Испытание силовых трансформаторов. Ремонт выключателей и приводов.	Согласно графику ППР.

8.	ПС 110 кВ «Строительная НВАЭС-2» ОРУ 110 кВ. Т1, ТСН1.	24.06.24 г. 8:30	28.06.24 г. 16:00	Профилактический контроль устройств РЗА. Испытание силовых трансформаторов. Ремонт выключателей и приводов.	Согласно графику ППР.
----	---	------------------	-------------------	--	--------------------------

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.  
 Статус информации: «фактическая»  
 Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)